簡易陰圧装置　仕様書

調達件名	簡易陰圧装置の買入れ
品名	陰圧装置 一式
数量	10 台
納入場所	新座病院
納入期限	2026 年 12 月 31 日（木）

01　基準品・要求仕様

・基準品　日本無機株式会社　PBS-FF-2121-ZR1B/ PBS-FF-2424-ZR1B

・上記基準品、または次の性能・機能をすべて満たす同等品以上の製品とする。

・医療機関における感染症対策等を目的として、対象室内を陰圧環境とするために使用できる機器であること。

・室内空気を吸引・ろ過し、ダクトを接続して屋外へ排気できる構造であること。

・HEPA フィルターを搭載し、空気中の微粒子等を適切に除去できること。

・対象室の使用環境に応じて必要な換気量を確保できる能力を有すること。

・対象室と隣接する廊下等との間に 2.5Pa 以上の差圧を確保できる能力を有すること。

・風量調整が可能であること。

・医療機関内での連続的な使用に耐え得る安全性及び耐久性を有すること。

・陰圧環境の構築に必要となるダクトその他の付属品を含むこと。

・故障、部品交換、フィルター交換等について継続的な保守・メンテナンス対応が可能であること。

02　同等品の取扱い

基準品以外の製品で入札する場合は、要求性能・機能をすべて満たすこと。入札前に製品カタログ、仕様書その他の客観的資料を提出し、発注者の承認を受けること。要求性能・機能の一部を満たさない製品は同等品として認めない。

03　納入・設置条件

納入場所へ製品を搬入し、指定場所への設置後、正常な作動及び必要な陰圧環境が構築されていることを確認すること。運搬、搬入、設置その他納入に必要な費用は納入者の負担とする。

04　支払条件

納入月締め、翌月末払い。

連絡先

医療法人社団東光会　新座病院　総務課

〒352-0023　埼玉県新座市堀ノ内 3-14-30

TEL：048-481-1611　FAX：048-481-2665